



Rudniki, dnia 8 stycznia 2009 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101030 O Mirowszczyzna – Jaworek Dolny z włączeniem do drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Jaworzno Bankowe”

W związku z wpływaniem od jednego z Wykonawców pytań do przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.) odpowiadamy:

1.pytanie

Jakie rury zastosować betonowe czy żelbetowe? Jeśli żelbetowe to jakiej klasy?

Odpowiedz:

Informujemy, że:

- w poz. Nr 6 przedmiaru robót mają być zastosowane rury betonowe o średnicy 40 cm.,
- w poz. Nr 9 przedmiaru robót mają być zastosowane rury żelbetowe klasy III o średnicy 50cm,
- w poz. Nr 12 przedmiaru robót mają być zastosowane rury betonowe o średnicy 0,8m.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Pyziak

