

GMINA RUDNIKI

ul. Wojska Polskiego nr 12
46-325 RUDNIKI

OR.271.15.2011

Rudniki, dnia 11.08.2011r.

ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o Nr OR.271.15.2011 p.n. „Budowę szkolnych placów zabaw przy PSP w Ciecuiowie, Jaworznie i Żytniowie w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Numer ogłoszenia: 232080 – 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wystąpił z następującym pytaniem:

Pytanie Nr 1

W zawiązku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,7 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

Czynności montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania.

Na dowód przydatności oferowanego rozwiązania technologicznego przedstawiamy Państwu referencje dotyczące wykonania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” sześciu placów zabaw z zastosowaniem przedmiotowej nawierzchni syntetycznej wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową tych placów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanej nawierzchni bezpiecznej „Samba” w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie uważamy jej za równoważną do opisanej nawierzchni w projekcie budowlano-wykonawczym.

Wierzchnią warstwę placu zabaw należy wykonać z kolorowego granulatu EPDM. Dopuszcza się np. zastosowanie płytek poliuretanowo-gumowych w kształcie puzzli.

Sekretarz Gminy Rudniki
-/ Marianna Krzykawiak

Z up. W O J T A

Marianna Krzykawiak
sekretarz gminy

