

Informacja dotycząca zasad i zaleceń eksploatacyjnych przydomowych przepompowni ścieków

1. Odprowadzane ścieki muszą odpowiadać ściekom socjalno-bytowym oraz przepisom prawa w tym zakresie, w szczególności ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
2. Do kanalizacji sanitarnej (przepompowni ścieków) zabrania się odprowadzania:
 - Wód gruntowych, opadowych, powierzchniowych,
 - Ścieków zagnitych oraz ścieków przemysłowych.
3. Niedopuszczalne jest wrzucanie do sieci kanalizacyjnej materiałów takich jak:
 - Kamieni, gruzu, żwiru i piasku, zapraw murarskich i betonowych, żwiru,
 - Olejów silnikowych i podobnych, smarów, farb i rozpuszczalników, gorących olejów,
 - Lepików, klejów,
 - Żyletek, gwoździ, drutu itp.,
 - Torebek i innych opakowań w tym plastikowych, linek i taśm,
 - Podpasek higienicznych, prezerwatyw, stytonowych pończoch i rajstop, tkanin i innych podobnych odpadów,
 - Itp.
4. Zabrania się samowolnego przyłączenia do studzienek pompowej dalszych źródeł ścieków.
5. Bieżącej konserwacji i napraw mogą dokonywać jedynie przeszkolone i upoważnione przez eksploatatora sieci osoby.
6. W przypadku zaistnienia awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzenia (sygnalizowanie czerwona lampką kontrolna w skrzynce sterowniczej) należy powiadomić służby komunalne gminy Rudniki.
7. Zabrania się samodzielnego montażu, uruchamiania, napraw zestawów pompowych pod groźbą utraty gwarancji oraz obciążenia kosztami naprawy.
8. Zakazane jest otwieranie przepompowni, skrzynek sterowniczych i ręcznego sterowania pracą pomp.
9. Na przepompowniach zabrania się parkowania pojazdami, składowania różnego rodzaju materiałów. Dostęp do przepompowni nie może być w żaden sposób utrudniony.
10. Zabrania się wchodzenia do przepompowni dotykania wyposażenia elektrycznego z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia (upadek z wysokości, porażenie prądem).
11. Do szafek sterujących oraz kanałów kablowych musi być umożliwiony swobodny dostęp w celu prowadzenia prac eksploatacyjno-naprawczych. Wszelkie prace remontowo-budowlane (np.: zmiana elewacji, docieplenia budynku) mające wpływ na w/w elementy można prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z sekcją komunalną.
12. W przypadku zablokowania noża rozdrabniacza spowodowanego niewłaściwą eksploatacją przepompowni oraz niezastosowania się do w/w zaleceń, Gmina Rudniki ma prawo obciążenia właściciela nieruchomości kosztami usunięcia awarii przepompowni.